



ПОЛОЖЕНИЕ о режиме проветривания помещений

1. Учебные помещения проветриваются во время перерывов между занятиями согласно действующему расписанию занятий.
2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание, которое определяется погодными условиями согласно таблице.

Длительность проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура (градусы по Цельсию)	Длительность проветривания минуты
от +10 до +6	4 - 10
от +5 до 0	3 - 7
от 0 до -5	2-5
от -5 до -10	1 - 3
ниже -10	1 - 1,5

В теплые дни занятия проводятся при открытых створках окон.

3. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащаются бытовыми термометрами.
4. В зависимости от климатических условий температура воздуха в учебных помещениях, в актовом зале, в коридорах, в гардеробе должна составлять от +18 до +24 (зал хореографии – +17-+20; классы - +20 - +22; коридор, гардероб +18 - +22)
5. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях школы должна поддерживаться температура не ниже +15.